



*PÄÄSTEAMET
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO*

ETTEKIRJUTUS

Tallinnas

26.02.2013 nr 7.2-6.1/259-1

08.01.2013 toimunud paikvaatlusel Tallinna Luha Lasteaias, aadressil Luha tn 29, Tallinn tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.1/106-2.

Peainspektor Raido Kübarsepp võtnud aluseks tuleohutuse seaduse § 40 lg 1 p 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (linnavalitsuse kaudu) – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Täita Tallinna Luha Lasteaia esimese evakuatsioonitrepikoja seinas olevad kaablite läbiviigud nõuetekohase täitematerjaliga.

Põhjendus: Haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel tuvastati, et Tallinna Luha Lasteaias on I evakuatsioonitrepikojas kaablid viidud läbi tuletõkkekonstruktsiooni ja läbiviiguava ei ole täidetud vastavalt nõuetele. Tulenevalt VV 27.10.2004 määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded § 13 lg 1 peab tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse, akna ja muu väiksema avatäite ning tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tulepüsisusaeg olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsisusajast.

Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded § 13 lg 1.

Täitmise tähtaeg : 01.08.2013

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100,00 (üks sada) eurot.**

2. Koostada ja esitada Päästeameti Põhja päästekeskusele Tallinna Luha Lasteaias 14.09.2012 toimunud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kohta nõuetekohane kirjalik kokkuvõte.

Põhjendus: Haldusmenetluse käigus tuvastati, et Tallinna Luha Lasteaias 14.09.2012 toimunud evakuatsiooni- ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kokkuvõte ei vastanud nõuetele. Tulenevalt Tuleohutuse seaduse § 6 lg 4 p 1 ja Siseministri määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 18 peab asutus või ettevõtte koostama toimunud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kohta kirjalik kokkuvõte, mis peab vastama eelpool mainitud määruses § 18 sätestatud nõuetele.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 4 p 1; § 6 lg 3.

Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 18

Täitmise tähtaeg : 01.04.2013

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 50,00 (viiskümmend) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, lnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, Raua 2, 10124 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Raido Kübarsepp

Peainspektor

6 063 241/ 57 87 66 44

Raido.kybarsepp@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Tallinna Haridusamet; haridusamet@tallinnlv.ee
- 2) Tallinna Luha Lasteaed; luha@luhala.edu.ee
- 3) Tallinna Luha Lasteaia direktor; Aita.Saar@luhala.edu.ee