



Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr ML2018/V71287M

Tellijä: Tallinna Paekaare Lasteaed Pae 51, Tallinn, Harjumaa, 13621
Veeallika valdaja: Paekaare lasteaed
Proovivõtu koht: Paekaare lasteaed
Proovivõtja: Igor Filin
Veeallika liik: basseinivesi
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 16.04.2018 kell: 13:00 Analüüs alustatud: 16.04.2018 kell: 15:18
Proov toodud laborisse: 16.04.2018 kell: 14:24 Analüüs lõpetatud: 18.04.2018
Protokoll vormistatud: 18.04.2018

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	35	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 6888-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 "Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele."

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 32°C

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna.



vanemspetsialist S.Rudõka

