



PÄÄSTEAMET

Tallinn

22.01.2015 nr 7.2-6.1/916-1

**Riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku
teatis haldusakti andmata jätmise kohta**

21.01.2015 teostas Päästeameti Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Veera Tsehanovitš paikvaatluse aadressil Tallinn Sütiste tee 4, Tallinna linnale kuuluva Tallinna lasteaia Delfiin hoone ja territooriumi tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimiseks.

Haldusmenetluse käigus tuleohutusnõuete rikkumisi ei tuvastatud.

Jõus on Põhja päästekeskuse 16.01.2015 nr 7.2-6.1/58-1 p 1 ja 2, mille tähtaeg saabub 01.08.2015.

- Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseksioonid.
- Varustada lasteaiahoone evakuatsioonivalgustusega.

Lähtuvalt eeltoodust puudub haldusorganil Haldusmenetluse seaduse § 43 lg 2 kohaselt alus Tallinna Linnale haldusakti andmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Veera Tsehanovitš
vaneminspektor
Tuleohutuskontrolli büroo

Käesolev teatis on saadetud elektrooniliselt:

- 1.Tallinna linna haridusametile, haridusamet@tallinnlv.ee
2. Lasteaed Delfiin, detsad@lad.tln.edu.ee

[Koostaja nimi]

[tel nr]

[e-posti aadress]