



PÄÄSTEAMET

Viktoria Enger-Tšižikova
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
ppkeko@tallinnlv.ee

Teie 29.12.2020 nr 7.2-3.1/12124-1

Meie 29.01.2021 nr 7.2-3.1/12124-2

**Vabaõhumuuseumi tee 87a kinnistu
detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsus**

Austatud Viktoria Enger-Tšižikova

Anname teada, et Päästeamet vastavalt planeerimisseaduse § 87 lõikele 2 oma pädevusvaldkonnast lähtudes avaldab arvamust üldplaneeringu ja KSH kohta ning esitab asjakohase informatsioonina:

Tagada tuleb Päästeameti päästeteenuse tarbeks piisava laiuse ja kandevõimega juurdepääsuteede olemasolu kõigi ehitisteni ning veevõtukohtade, hüdrantide olemasolu veega varustamiseks. Õhuliinide planeeringu korral tagada kõrgusmärkide olemasolu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Grüning
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus

Urmas Grüning
+372 5182740
urmas.gryning@rescue.ee