



ETTEKIRJUTUS

1.02.2019 nr 7.2-6.2/239

Tallinn

22.01.2019.a toimunud paikvaatlusel Lasnamäe Põhikooli hoones aadressil Ümera tn 46, Tallinn tuvastati õigusrikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/260-1.

Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Jelena Sibul, võtnud aluseks korrakaitse seaduse § 28 lg 1 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (Tallinna Haridusameti kaudu) aadressil Ümera tn 46, Tallinnas, Harjumaal asuva hoone ja sinna juurde kuuluva territooriumi omanikule, järgmised ettekirjutused, mis tulevad täita määratud tähtjaks:

1. Tagada tööõpetuse klassis evakuatsioonipääsude tähistamine nõuetekohase tuleohutusmärgiga.

Põhjendus: paikvaatluse käigus tuvastati, et tööõpetuseklassis varu- ja põhiväljapääs ei ole tähistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega. Vastavalt tuleohutuse seaduse § 6 lg 2 tuleb ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Alus: tuleohutuse seadus § 6 lg 2

Täitmise tähtaeg: 1. märts 2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtjaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha 50,00 (viiskümmend) eurot.

2. II korruse koristajaruum, kuhu ladustatakse põlevmaterjalid, varustada automaatse tulekahjusignalisatsiooniga (edaspidi ATS).

Põhjendus: paikvaatlusel tuvastati, et II korruse koristajaruumis, kus ATS-i andur puudub, asub majandustarvete ladu ja mööbel. Põlevmaterjali panipaigas automaatse tulekahjusignalisatsiooni puudumise tõttu pole tagatud tulekahju varajane avastamine ja sellest häireteate andmine, mis on üks olulisemaid abinõusid tulekahju kiire kontrolli alla saamise juures ning inimeste ja vara päästmisel.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 30 lõike 1 punktile 3 on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) tuleohutuspaigaldis. Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhiste ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. ATS projekteerimisel ja paigaldamisel ning hooldusel juhendatakse siseministri 7. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Nõuded ATS-ile ja ehitised, kus tuleb ATS-i tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 5 lõigetest 2 ja 3, mis sätestavad, et ATS projekteeritakse ja

paigaldatakse selliselt, et see avastaks kontrollitava alal algava tulekahju võimalikult varajases staadiumis ja annaks sellest teate avamispiirkonna äranäitamiseks, kusjuures hoonete projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei hõlma hoonet (varikatus on ehitise osa) kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine. ATS-i andurite puudumine ja tulekahju asukoha hiline avastamine kõrgendab risk inimelule ja ohulisele varakahjule.

Alus: tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 3 ja § 32 lg 1 ning siseministri 7. jaanuari 2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” § 5 lg 2 ja lg 3.

Täitmise tähtaeg: 1. detsember 2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 100,00 (üks sada) eurot**

- 3. Kohustada ATS-i hooldajat 4 korda aastas kontrollima tulekahjuteadete automaatset edastamist lastekeskuses asuvast keskseadmest koolihoone peakeskusesse ning kontroll- ja hooldustööde läbiviimisel tulemused fikseerima korrektselt hooldusaktidesse.**

Põhjendus: ATS hooldusdokumentide kontrollimisel selgus, et kahe keskseadme ühenduse testimise kohta andmed kooli keskseadme juures hooldusaktides ja päevikus puuduvad.

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja § 31 p 3 on automaatne tulekahjusignalisatsioon tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omanik on kohustatud omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise kontrolli ja hoolduse kohta, mis automaatse tulekahjusignalisatsiooni puhul on sätestatud siseministri 7.jaanuar 2013. a määrus nr 1“ Nõuded automaatsele tulekahju-

signalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 27 lõike 1 punktides 3 ja 7, kus on öeldud et üks kord kvartalis tuleb kontrollida igas ahelas häireid, rikkeid ning juht- ja signalisatsiooniseadmete täiendavaid funktsioone. Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.

Vajaliku sagedusega kõigi tulekahju-signalisatsioonile avastamis- ja edastustegevuseks vajalike katsetuste tegemata jätmisega ohustatakse aga ruumide kasutajaid ja riskitakse rahalise kahjuga.

Alus: siseministri 7.jaanuar 2013. a määrus nr 1“ Nõuded tulekahju- signalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahju- signalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 27 lg 1 p 3 ja 7

Täitmise tähtaeg: 1. aprill 2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 100,00 (üks sada) eurot**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida Päästeameti Põhja päästekeskust kirjalikult Erika tn 3, 10416 Tallinna linn, Harju maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil jelena.sibul@rescue.ee või pohja@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

Märkused.

Päästeameti Põhja päästekeskus lõpetas 2017.a Lasnamäe Põhikooli haldusmenetluse nr 7.2-5.2/843 punktide nr 1,2,3 ja 4 osas vastavalt haldusmenetluse seaduse § 61 lõikele 2, kuna 15.03.2017.a Tallinna linnale (Tallinna Haridusameti kaudu) koostatud ettekirjutuses nr 7.2-6.2/497 sisalduvad ettekirjutused 1,2,3 ja 4 on täidetud.

Teatame, et jõus on Päästeameti Põhja päästekeskuse 15.03.2017 koostatud ettekirjutuses nr 7.2-6.2/497 sisalduv ettekirjutus nr 5, mis kohustab adressaati tõendama põhikooli I-IV korrusel laste puhkeala seinakate sobivust klassi C-s2,d1 nõuetele. Ettekirjutuse vabatahtlik täitmise tähtaeg saabub 01.09.2019. Oli määratud sunnivahend – sunniraha 300.-eurot. Ettekirjutus on käesolevaks ajaks täitmata. Ettekirjutus on kehtiv ning on täitmiseks kohustuslik.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jelena Sibul
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud meiliaadressile elektrooniliselt:

- 1) Tallinna Haridusamet haridusamet@tallinnlv.ee
- 2) Lasnamäe Põhikool lpk@lpk.tln.edu.ee

+372 51967744
jelena.sibul@rescue.ee